

Veearvestite taatlemise kord

Võttes aluseks Võru Linnavolikogu määruse nr 7 22. märtsist 2000 “Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumise ja kasutamise eeskirja kinnitamine”, kehtestada alates 17. jaanuarist 2008. a aktsiaseltsi veearvestite taatlemise kord alljärgnevas redaktsioonis:

1. Taatlemine – protseduur, mille käigus pädev taatluslabor või teavitatud asutus kontrollib mõõtevahendi vastavust kehtestatud nõuetele ja märgistab nõuetele vastava mõõtevahendi taatlusmärgisega.
2. Veearvesti on mõõtevahend, mille näidu alusel määratakse kliendile müüdava vee kogus. Veearvesti kuulub vee-ettevõtjale.
3. Vee-ettevõtjal on õigus kontrollida veearvesti tehnilist seisukorda ja näitu, tal on ainuõigus veearvestit hooldada ja vahetada.
4. Veearvestil peab nähtaval kohal olema Eesti Vabariigi taatlusplomm. Taatlemist viiakse läbi korralisena või kliendi kirjalikul nõudel enne taatlustähtaega erakorralisena. Korralist taatlemist teostatakse iga 2 aasta tagant veearvestitele, mis on taadeldud 01.05.2004 ja pärast seda (Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 104 12.12.2006). Enne 01.05.2004 taadeldud veearvestitele kohaldatakse 2-aastast taatluskehtivusaega alates hetkest, kui on lõppenud majandusministri 29.11.2000 a määrusega nr 38 sätestatud 5-aastane taatluskehtivusaeg.
5. Veearvesti korralise taatlemise käigus paigaldab AS Võru Vesi mahavõetava veearvesti asemele taadeldud veearvesti. Vastutus paigaldatud veearvesti eest läheb üle kliendile, mis fikseeritakse aktis veearvesti vahetamise kohta. Klient ei saa nõuda vee-ettevõttelt, et temale paigaldataks tagasi endine veearvesti.
6. Juhul, kui kliendil tekib kahtlusi peaveearvesti töökorra suhtes, siis võib ta arvesti kontrollimiseks tellida vee-ettevõttelt veearvesti erakorralise taatluse esitades selleks vastavasisulise avalduse eeltäidetud blanketil. AS Võru Vesi tegeleb ainult peaarvestite töökorra kontrollimisega. Korteris asuva arvesti töökindluse kahtluse korral peab klient pöörduma ühistu või hooldusfirma poole. Veearvesti erakorralisse taatlemisse viimiseks monteerib AS Võru Vesi veearvesti maha ja asendab taadeldud arvestiga, mille kohta koostatakse akt. Maha monteeritud veearvesti viiakse Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud taatluslaborisse. Taatluslabor tõendab mõõtevahendi nõuetele vastavust taatlustunnistuse ja -märgistusega.

7. Kui veearvesti kontrollimise tulemusena selgub, et veearvesti täpsus vastab nõuetele (on väljastatud vastavasisuline taatlustunnistus), siis tasub erakorralise taatluse kulud klient vastavalt vee-ettevõtte hinnakirjale ning esitatud arvele. Vastasel juhul kannab taatlemisega seotud kulud vee-ettevõtte ning teostab vee- ja reoveekulu osas kliendiga tasaarvelduse eelneva 3 kalendrikuu veetarbimise alusel.

8. Kui veearvesti on kliendi süül külmunud, kuumenenud, lõhutud või varastatud, siis tekitatud kahju kannab klient. Kui veearvestil on tehniline rike, mis ehitatud kliendist, kannab kahjud vee-ettevõtja. Veemõõtesõlme sisustuse rikkumisest või veearvesti rikkimine kust peab klient teatama vee-ettevõtjale kirjalikult kolme päeva jooksul.

9. Käesolev korraldus tühistab korralduse nr 6 02. augustist 2007.