Võru linna joogivee kvaliteedi analüüsitulemused

Näitaja	Lubatud piirnorm	Ühik	Karikakra 15 elamu, 10.10.18	Kubija hotell, 26.09.18	Kohvik Soopärl, 08.08.18	AS Olerex tankla, 11.07.18	Cristella OÜ, 29.05.18	Lasteaed Sõleke, 14.03.18	Tamula hotell, 14.02.18	Kauplus Konsum, 13.06.18
Värvus		mg/l Pt	0	0	0	0	0	0	0	0
Lõhn		palli	1	1	1	1	1	1	1	1
Maitse		palli	1	1	1	1	1	1	1	1
Hägusus		NHÜ	< 1	< 1	1,3	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
pH	6,5-9,5		7,5	7,5	7,4	7,6	7,5	7,4	7,5	7,4
Elektrijuhtivus	2500	µS/cm	455	457	472	512	393	450	446	474
Ammooniumioon NH4-N	0,5	mg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Üldraud	200	µg/l	29	< 20	122	34	149	59	41	42
Mangaan	50	µg/l	< 10	< 10	12	< 10	< 10	< 10	< 10	11
Coli-laadsed bakterid	0	PMÜ/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	PMÜ/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0