Võru valla joogivee kvaliteedi analüüsitulemused

Näitaja	Lubatud piirnorm	Ühik	Osula kool, 25.09.18	Osula perearstikeskus, 25.09.18	Sõmerpalu lasteaed, 25.09.18	Järvere elamu, 25.09.18	Linnamäe küla Utita-Richardi kinnistu, 25.09.18	Sõmerpalu Hooldekodu, 25.09.18	Tsolgo kauplus, 12.12.18	Pikakannu kool, 10.10.18	Lasva Lasteaed, 10.10.18	Pässa korterelamu, 10.10.18	Kääpa sotsiaalkeskus, 10.10.18	Otsa Raamatukogu, 10.10.18
Värvus		mg/l Pt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lõhn		palli	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Maitse		palli	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hägusus		NHÜ	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1,7	< 1
pH	6,5-9,5		7,6	7,6	7,5	7,9	7,5	7,5	7,4	7,6	7,5	7,3	7,4	7,4
Elektrijuhtivus	2500	µS/cm	330	302	408	254	503	363	403	313	490	571	508	385
Ammooniumioon NH4-N	0,5	mg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Üldraud	200	µg/l	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	-	25	< 20	131	< 20
Mangaan	50	µg/l	< 10	15	13	< 10	< 10	< 10	< 10	-	< 10	18	12	< 10
Coli-laadsed bakterid	0	PMÜ/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	PMÜ/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0