Kanepi valla joogivee kvaliteedi analüüsitulemused

Näitaja	Lubatud piirnorm	Ühik	Põlgaste Lasteaed, 30.09.19	Hurmi küla elamu, 30.09.19	Soodoma küla elamu, 30.09.19	Erastvere Hooldekodu köök, 10.04.19	Krootuse Põhikool, 20.03.19	Valgjärve ATSI Veod söökla, 20.03.19	Maaritsa Peetri Talutehnika, 20.03.19	Saverna Lasteaed, 20.03.19	Kanepi Lasteaed, 30.09.19
Värvus		mg/l Pt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lõhn		palli	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Maitse		palli	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hägusus		NHÜ	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
pH	6,5-9,5		7,5	7,3	7,6	7,6	7,8	7,5	7,6	7,7	7,6
Elektrijuhtivus	2500	µS/cm	402	412	332	403	346	491	462	461	411
Üldraud	200	µg/l	< 20	< 20	33	24	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20
Mangaan	50	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	33	< 10
Coli-laadsed bakterid	0	PMÜ/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	PMÜ/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0