Võru linna joogivee kvaliteedi analüüsitulemused

Näitaja	Lubatud piirnorm	Ühik	Karikakra 15 elamu, 05.11.19	Kubija hotell, 11.09.19	Kohvik Soopärl, 11.09.19	AS Olerex tankla, 10.07.19	Cristella OÜ, 10.04.19	Lasteaed Sõleke, 20.03.19	Tamula hotell, 13.02.19	Kauplus Konsum, 05.11.19
Värvus		mg/l Pt	0	0	0	0	0	0	0	0
Lõhn		palli	1	1	1	1	1	1	1	1
Maitse		palli	1	1	1	1	1	1	1	1
Hägusus		NHÜ	< 1	< 1	2,1	< 1	1,9	2,1	1,0	< 1
pH	6,5-9,5		7,6	7,3	7,3	7,1	7,5	7,6	7,4	7,5
Elektrijuhtivus	2500	µS/cm	373	447	465	457	476	414	402	371
Üldraud	200	µg/l	34	< 20	96	32	121	152	91	41
Mangaan	50	µg/l	< 10	< 10	<10	10	20	14	26	<10
Coli-laadsed bakterid	0	PMÜ/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	PMÜ/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0