

## Antsla valla joogivee kvaliteedi analüüsitulemused

| Näitaja               | Lubatud piirnorm        | Ühik       | Tsooru küla kauplus, 23.08.23 | Antsla küla vallamaja, 23.08.23 | Lusti küla Lasteaed, 23.08.23 | Kobela küla A ja O kauplus, 23.08.23 | Uue-Antsla küla Rahvamaja, 05.09.23 | Vana-Antsla küla Tammiku 5, 23.08.23 | Kuldre küla COOP kauplus, 23.08.23 | Urvaste küla kool, 21.09.23 | Visela küla Restu elamu, 23.08.23 | Kraavi küla elamu, 05.09.23 | Vaabina küla elamu, 28.11.23 |
|-----------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Värvus                |                         | mg/l Pt    | < 5                           | < 5                             | < 5                           | < 5                                  | < 5                                 | < 5                                  | < 5                                | < 5                         | < 5                               | < 5                         | < 5                          |
| Lõhn                  |                         | palli      | 1                             | 1                               | 1                             | 1                                    | 1                                   | 1                                    | 1                                  | 1                           | 1                                 | 1                           | 1                            |
| Maitse                |                         | palli      | 1                             | 1                               | 1                             | 1                                    | 1                                   | 1                                    | 1                                  | 1                           | 1                                 | 1                           | 1                            |
| Hägusus               |                         | NHÜ        | < 0,5                         | < 0,5                           | < 0,5                         | < 0,5                                | 1,1                                 | < 0,5                                | < 0,5                              | < 0,5                       | < 0,5                             | < 0,5                       | < 0,5                        |
| pH                    | 6,5-9,5                 |            | 7,4                           | 7,6                             | 7,4                           | 7,6                                  | 7,5                                 | 7,5                                  | 7,6                                | 7,7                         | 7,6                               | 7,4                         | 7,6                          |
| Elektrijuhtivus       | 2500                    | µS/cm      | 527                           | 538                             | 553                           | 504                                  | 441                                 | 453                                  | 479                                | 444                         | 509                               | 429                         | 390                          |
| Üldraud               | 200                     | µg/l       | < 20                          | < 20                            | < 20                          | < 20                                 | 74                                  | 47                                   | 31                                 | < 20                        | < 20                              | < 20                        | < 20                         |
| Mangaan               | 50                      | µg/l       | < 10                          | < 10                            | < 10                          | < 10                                 | < 10                                | 17                                   | < 10                               | < 10                        | < 10                              | 21                          | < 10                         |
| Coli-laadsed bakterid | 0                       | PMÜ/100 ml | 0                             | 0                               | 0                             | 0                                    | 0                                   | 0                                    | 0                                  | 0                           | 0                                 | 0                           | 0                            |
| Escherichia coli      | 0                       | PMÜ/100 ml | 0                             | 0                               | 0                             | 0                                    | 0                                   | 0                                    | 0                                  | 0                           | 0                                 | 0                           | 0                            |
| Kolooniate arv 22°C   | ebaloomulike muutusteta | arv/1 ml   | 35                            | 40                              | 49                            | 16                                   | 2                                   | 5                                    | 47                                 | 11                          | 26                                | 16                          | 0                            |