

Võru linna joogivee kvaliteedi analüüsitulemused

Näitaja	Lubatud piirnorm	Ühik	Karikakra 15 elamu, 03.11.23	Kubija hotell, 12.09.23	Annika Köök OÜ, 30.08.23	Tallinna mnt AS Olerex tankla, 18.12.23	Cristella OÜ, 31.03.23	Lasteaed Sõleke, 03.04.23	Tamula hotell, 30.05.23	Kauplus Konsum, 16.06.23
Värvus		mg/l Pt	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Lõhn		palli	1	1	1	1	1	1	1	1
Maitse		palli	1	1	1	1	1	1	1	1
Hägusus		NHÜ	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,53	< 0,5	< 0,5	< 0,5
pH	6,5-9,5		7,2	7,5	7,5	7,6	7,7	7,7	7,3	7,4
Elektrijuhtivus	2500	µS/cm	537	531	526	542	516	511	534	543
Üldraud	200	µg/l	< 20	< 20	< 20	< 20	33	< 20	31	< 20
Mangaan	50	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Coli-laadsed bakterid	0	PMÜ/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	PMÜ/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Kolooniate arv 22°C	ebaloomulike muutusteta	arv/1 ml	2	3	4	3	1	0	3	4