

Antsla RVP seadmete andmed SCADAs

	KULUMÕÕTJAD
	Aasa reoveepumpla kulu, m3
	Oe reoveepumpla kulu, m3
	Polümeer, m3
	Pressitav muda, m3
	Purgitud, m3
	Purglast, m3
	Raudtee reoveepumplast, m3
	SBR1 liigmuda, m3
	SBR1-te , m3
	SBR2 liigmuda, m3
	SBR2-te , m3
	TÖÖTUNNID JA KÄIVITUSTE ARV
	Oe reoveepumpla pumba P.21
	Puhuri PU.1
	Puhuri PU.2
	Puhuri PU.3
	Puhuri PU.4
	Purgla pumba P.7
	SBR1 liigmuda pumba P.5
	SBR1 pumba P.1
	SBR1 pumba P.2
	SBR1 seguri MX.2
	SBR2 liigmuda pumba P.6
	SBR2 pumba P.3
	SBR2 pumba P.4
	SBR2 seguri MX.3
	Tehnilise veepumba P11
	Ühtlustusmahuti seguri MX.1