

Võru valla joogivee kvaliteedi analüüsitulemused

Näitaja	Lubatud piirnorm	Ühik	Osula küla Põhikool, 15.09.25	Väimela küla COOP kauplus, 14.05.25	Väimela aleviku Kutsehariduskeskuse Tehnomaja, 14.05.25	Sõmerpalu aleviku Lasteaed, 21.04.25	Sõmerpalu aleviku Lasteaed, 15.09.25	Parksepa aleviku Keskool, 14.05.25	Puiga küla Kool, 14.05.25	Kääpa küla sotsiaalkeskus, 21.04.25	Kääpa küla sotsiaalkeskus, 23.09.25	Tsolgo küla ühisveevärk, 23.09.25	Lasve küla Lasteaed, 21.04.25	Lasve küla Lasteaed, 23.09.25	Linnamäe küla Linnamäe Puit, 22.09.25
Värvus		mg/l Pt	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Lõhn		palli	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Maitse		palli	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hägusus		NHÜ	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,52	< 0,5	< 0,5	< 0,5	1,5	< 0,5	< 0,5	3,1	1,4	< 0,5
pH	6,5-9,5		7,6	7,5	7,5	7,5	7,4	7,5	7,5	7,4	7,5	7,4	7,5	7,5	7,2
Elektrijuhtivus	2500	µS/cm	351	421	436	468	463	469	529	595	589	506	575	569	561
Üldraud	200	µg/l	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	29	70	< 20	< 20	92	33	< 20
Mangaan	50	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Coli-laadsed bakterid	0	PMÜ/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	PMÜ/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kolooniate arv 22°C	ebaloomulike muutusteta	arv/1 ml	21	3	76	115	6	0	4	8	0	0	2	0	32

Näitaja	Lubatud piirnorm	Ühik	Otsa küla elamu, 24.09.25	Orava küla trassi minev vesi, 13.05.25	Orava küla trassi minev vesi, 21.11.25	Järvere küla elamu, 15.09.25	Järvere küla Hooldekodu, 04.12.25	Pässa küla korterelamu, 23.09.25	Navi küla Timmi söökla, 14.05.25	Osula küla Põhikool, 21.04.25	Hänike küla trassi minev vesi, 03.12.25	Sooküla küla elamu, 30.11.25	Sooküla küla trassi minev vesi, 18.10.25	Kurenurme küla trassi minev vesi, 03.12.25
Värvus		mg/l Pt	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Lõhn		palli	1	1	1	1	1	1	1	1	1	< 2	1	< 2
Maitse		palli	1	1	1	1	1	1	1	1	1	< 2	1	< 2
Hägusus		NHÜ	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	1,9	4,7	< 0,5	< 0,5	16
pH	6,5-9,5		7,1	7,1	6,6	7,9	7,6	7,5	7,5	7,6	7,4	7,2	7,3	7,4
Elektrijuhtivus	2500	µS/cm	482	240	240	300	425	639	392	356	445	526	533	518
Üldraud	200	µg/l	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	30	62	< 20	< 20	62	36
Mangaan	50	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	15	< 10	< 10	< 10	< 10	24	30	< 10
Coli-laadsed bakterid	0	PMÜ/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	PMÜ/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kolooniate arv 22°C	ebaloomulike muutusteta	arv/1 ml	14	79	23	21	1	37	3	11	19	4	31	22